

政府機關及學校用電效率管理計畫
技術及職業教育司所屬單位設備汰換進度表

序	機關名稱	換裝LED燈具(盞)					換裝節能空調(臺)						
		燈具 總量 (A)	112年12月 LED燈具數量 (B)	113年1-10月 LED燈具汰換數量 (C)	LED燈具汰換率		空調 總量 (A)	9年以上 空調量	15年以上 空調量	112年12月 節能空調數量 (B)	113年1-10月 節能空調 汰換數量 (C)	節能空調汰換率	
					112年12月 (D=B/A) (註1)	113年10月 【E=(B+C)/A】 (註2)						112年12月 (D=B/A) (註1)	113年10月 【E=(B+C)/A】 (註2)
1	國立臺灣科技大學	28,776	28,776	0	100%	100%	2,404	741	207	1,663	-	69%	69%
2	國立臺北科技大學	22,136	22,136	0	100%	100%	2,650	1,167	277	1,334	149	50%	56%
3	國立高雄科技大學	32,518	19,458	0	60%	60%	2,567	42	38	2,301	224	90%	98%
4	國立雲林科技大學	14,223	10,170	1,000	72%	79%	3,051	1,052	256	1,979	20	65%	66%
5	國立屏東科技大學	33,481	33,431	0	100%	100%	3,579	1,037	330	2,542	-	71%	71%
6	國立虎尾科技大學	9,255	2,881	2,826	31%	62%	2,708	1,042	215	1,666	-	62%	62%
7	國立臺中科技大學	12,826	12,826	0	100%	100%	1,590	450	32	1,140	-	72%	72%
8	國立勤益科技大學	20,605	16,175	3,256	79%	94%	1,864	907	1	957	-	51%	51%
9	國立澎湖科技大學	11,333	11,333	0	100%	100%	442	-	-	442	-	100%	100%
10	國立臺北護理健康大學	4,176	4,176	0	100%	100%	812	549	457	228	35	28%	32%
11	國立高雄餐旅大學	14,925	314	14,611	2%	100%	697	413	346	181	103	26%	41%
12	國立臺灣戲曲學院	6,913	6,913	0	100%	100%	579	115	-	451	13	78%	80%
13	國立臺北商業大學	11,965	11,194	604	94%	99%	303	119	20	184	-	61%	61%
14	國立臺南護理專科學校	6,819	6,819	0	100%	100%	485	63	-	410	12	85%	87%
15	國立臺東專科學校	775	775	0	100%	100%	313	164	8	133	16	42%	48%
總計		230,726	187,377	22,297	81%	91%	24,044	7,861	2,187	15,611	572	65%	67%
依據行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」第3款第2項第2點：照明燈具應全面採用高效率燈具，如LED或可至節能標章全球資訊網(網址： https://www.energylabel.org.tw/)查詢高效率燈具產品型號。相關備註如下： 註1：112年12月LED燈具汰換率=112年12月LED燈具數量/燈具總量。 註2：至113年10月LED燈具汰換率=(112年12月LED燈具數量+113年1-10月LED燈具汰換數量)/燈具總量。							依據行政院「政府機關及學校用電效率管理計畫」第5款第3項第3點：依據行政院主計總處財產使用年限規定，中央空調主機、窗、箱型、分離式冷氣機使用超過9年應進行汰換評估，建議優先採用高效率、變頻式等機組。相關備註如下： 註1：112年12月節能空調汰換率=112年12月節能空調數量/空調總量。 註2：至113年10月節能空調汰換率=(112年12月節能空調數量+113年1-10月汰換節能空調數量)/空調總量。 註3：本資料為113年10月31日於政府機關及學校節約能源填報網站下載，9年以上空調量為1979年至2014年份之空調，15年以上空調量為1979年至2008年份之空調，112年12月節能空調數量為2015年至2023年份之空調；另各個欄位的數量，會隨著各單位填報時滾動式修正。						

資料來源：政府機關及學校節約能源填報網站(<https://egov.ftis.org.tw/>)，統計至113年10月31日。